

## Checkliste Niederschlagswasser

### Antrag auf Erteilung/ Änderung einer Einleiterlaubnis gemäß §§ 8, 15 WHG bzw. Genehmigung nach § 60 WHG i.V.m § 62 LWG

<b>1</b>	<b>Antragsteller / Erlaubnis- bzw. Genehmigungsinhaber</b>	<b>Verbandsgemeindewerke Göllheim Gutenbergstraße 4 67307 Göllheim</b>
<b>2</b>	<b>Ansprechpartner/- in</b>	Herr Werner Radetz Tel.: 06351 1300-10 Fax: 06351 1300-2210 Email: radetz@goellheim.de
<b>3*</b>	<b>Antrag auf</b>	<input type="radio"/> Erlaubnis <input checked="" type="radio"/> gehobene Erlaubnis <input type="radio"/> Genehmigung
<b>4</b>	<b>Antrag auf Änderung einer Erlaubnis oder Genehmigung</b>	Bescheidsdatum: 06.03.2012 Az. : 32/2-13.06-220 21/10 Behörde: SGD Süd, KL
<b>5</b>	<b>Bezeichnung des Vorhabens:</b> Erschließung Neubaugebiet „Süd X“ in der Ortsgemeinde Göllheim	
<b>6</b>	<b>Gewässer /Grundstücksdaten der Einleitstelle 4 = Mulde 1</b>	Gewässer: Königsgraben Gemarkung: Göllheim Flur: Flurstücks-Nr.: 2260-1 UTM/ ETRS 89 Werte: Rechtswert: 431212 Hochwert: 5493218
<b>7a</b>	<b>Einleitmenge:</b>	$Q_{r15,n=0,5} = 285 \text{ l/s} ; 1.026 \text{ m}^3/\text{h}$
<b>7b</b>	<b>Angeschlossene Fläche :</b>	2,78 $A_{red}$ bzw. 3,26 ha $A_u$
<b>8*</b>	<b>Ausgleich der Wasserführung</b>	Auszugleichendes Volumen 886 $\text{m}^3$ Details s. Erläuterungsbericht Seite: 5
<b>9*</b>	<b>Altablagerungen/ Altstandorte</b>	Reg.Nr. BIS-BoKat: Details s. Erläuterungsbericht Seite:
<b>10*</b>	<b>Wasserschutzgebiet:</b>	Begünstigter: Details s. Erläuterungsbericht Seite:
<b>11*</b>	<b>Investitionskosten (brutto)</b>	1.437.520,00 EUR